

东久新宜平谷智慧城市物流谷项目 “7·23”非生产安全事故调查报告

2023年7月23日17时许，在位于平谷区马坊镇的东久新宜平谷智慧城市物流谷项目施工现场发生一起亡人事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，区政府授权成立由区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会等部门组成事故联合调查组，并邀请区纪委区监委参与事故调查。调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，全面开展事故调查处理工作。

一、项目基本情况

东久新宜平谷智慧城市物流谷（A1-2、A5-6、A9-10、A13-14物流仓库，盘道1、3，高架通道1-1、1-2、2、3-1、3-2等23项）项目位于平谷区马坊镇03街区PG05-0003-J002地块，密三路西侧，金马南街南侧，总建筑面积489636.93平方米。该项目于2023年5月28日取得建设工程规划许可证，6月6日取得建筑工程施工许可证，计划工期2023年6月21日至2025年2月28日。目前该项目处于桩基工程施工阶段。

该项目建设单位为北京新平琪荷供应链有限公司，施工总承包单位为上海锦都建设（集团）有限公司，监理单位为

三河市金鼎工程监理有限公司。

二、事故经过

7月23日17时许，上海锦都建设（集团）有限公司项目部电工周某同另一名电工潘某到位于施工现场东南角的6#箱式变压器布置生活区一级配电箱线路。作业前，二人先关闭该变压器总闸，并对作业环境周边的材料、杂物等进行清理。作业过程中，潘某听到响动后转身发现周某晕倒在地，立刻过去呼喊周某，周某反应微弱，便立即拨打了120急救电话，同时为其做心肺复苏。17时15分，120急救车到达现场将周某送医院抢救。21时28分，经平谷区医院抢救无效死亡。

三、调查开展情况

调查组经现场勘查、调查询问、材料收集等工作后，现已查实：

1、北京市平谷区公安司法鉴定中心于8月17日出具的鉴定文书（编号：PG2023BL0058）检验意见：周某死因无法确定。调查组根据此鉴定文书无法得出周某系因工作中遭受电击、物体打击等各类工作伤害致死的结论。

2、东久新宜平谷智慧城市物流谷项目施工现场共配置4座箱式变压器，均有产品合格证书。6月26日统一进场安装，并于6月30日通过验收移交项目部。9月14日，调查组聘请国网北京平谷供电公司电力工程专业高级工程师胡增伟、李彦立对周某事发时所涉的6#箱式变压器进行检测，结论为：6#箱式变压器外壳完好，低压侧设备完好，无放电

痕迹，检测无漏电。

3、死者周某安全教育及特种作业持证上岗情况：周某（身份证号：320*****），男，50岁，汉族，江苏省海安县人，6月30日到东久新宜平谷智慧城市物流谷项目，7月8日完成三级安全教育培训考核及安全技术交底。其本人持有建筑施工特种作业操作资格证，操作类别：建筑电工，证书编号沪：X012021021397，有效期2021年11月4日至2023年11月4日。调查组根据此情况认为周某具备电气线路敷设的安全操作能力。

综上所述，调查组认定东久新宜平谷智慧城市物流谷项目“7·23”亡人事故不属于生产安全事故。

2023年9月21日